

Утверждаю  
Глава Большереченского  
муниципального района  
В.И. Майстепанов  
«20» 12 2019 г.

**ПЛАН**  
проведения заседания антитеррористической  
комиссии в Большереченском муниципальном районе

1. О мерах по обеспечению безопасности граждан в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий.
2. Утверждение плана работы антитеррористической комиссии в Большереченском муниципальном районе на 2020 год.

**МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:** Зал заседаний Администрации Большереченского муниципального района.

**ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:** 23 декабря 2019 года, 16 ч. 00 мин.

**Порядок проведения заседания**

№	Рассматриваемые вопросы	Кто выступает	Время
1.	Вступительное слово	Глава муниципального района, председатель комиссии Майстепанов В.И.	До 5 мин.
2.	1. О мерах по обеспечению безопасности граждан в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий	Директор БУК «Культура» В.И. Шрейдер.	До 10 мин.
		Директор БУК «Старина Сибирская» А.Д.Гулько.	До 10 мин.
		Председатель комитета по образованию Большереченского муниципального района В.А. Шульгина.	До 10 мин.
		Начальник ТОНД Большереченского района УНД ГУ МЧС России по Омской области В.Н. Матуся	До 10 мин.

		ВРИО начальника ОМВД России по Большереченскому району В.А. Полян- ский.	До 10 мин.
3.	2. Утверждение плана работы антитеррористической и противо- действию комиссии в Большеречен- ском муниципальном районе на 2020 год.	Главный специалист Администрации Большереченского муниципального района Карягин Ю.А.	До 10 мин.
4.	Разное.		До 3 мин.
5.	Проект решения Комиссии по пове- стке заседания.	Главный специалист Администрации Большереченского муниципального района Ю.А. Каря- гин.	До 5 мин.
6.	Заключительное слово.	Глава муниципаль- ного района, предсе- датель комиссии Майстепанов В.И.	До 5 мин.

Секретарь АТК



Ю.А. Карягин

Главе Большереченского  
муниципального района  
Майстепанову В.И.

### СПРАВКА

«О мерах по обеспечению безопасности граждан в период проведения  
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий»

В целях обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, сотрудниками ТОНД и ПР по Большереченскому району реализуется комплекс организационно – профилактических мероприятий.

На сегодняшний день на учёт взято 39 объектов – образовательных учреждений, на которых планируется провести Новогодние мероприятия на территории Большереченского района.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 № ЮБ-П4-9546 на указанной категории объектов, в ходе внеплановых проверок, нами уже проведены (на части) и будут проведены (на остальной части) объектов следующие основные мероприятия, и проверены:

- работоспособность и своевременность технического обслуживания систем противопожарной защиты,
- своевременность передачи сигнала о пожаре на пульт ПЧ без участия работников объекта защиты,
- наличие первичных средств пожаротушения, включая состояние и своевременность перезарядки огнетушителей,
- противопожарные инструктажи с должностными лицами, ответственными за организацию праздничных мероприятий,
- соответствие путей эвакуации нормам и требованиям пожарной безопасности.

Так же будет уделяться внимание иным мероприятиям, направленным на обеспечение пожарной безопасности.

19.12.2019 была рабочая встреча с Шульгиной В.А., где был определён ряд рабочих моментов, в том числе по работе обслуживающей организации по АПС по взаимодействию руководителей образовательных учреждений с данной организацией, и по предстоящим проверкам образовательных учреждений на территории нашего района.

20.12.2019 на базе МБОУ «Новологиновская СОШ» мной было принято участие в совещании, в ходе которого я выступил перед руководителями образовательных учреждений нашего района по поводу разъяснения требований пожарной безопасности в период проведения предстоящих праздничных мероприятий. Были разъяснены основные требования ПБ.

На сегодняшний день проверена часть объектов образования. На момент проверки имеются нарушения, на которые указано руководителям, и они устраняются в рабочем порядке.

Среди нарушений имеются замечания, предъявляемые к путям эвакуации, к первичным средствам пожаротушения, к электрической системе, к системе АПС и СОУЭ.

Во всех случаях руководители образовательных учреждений относятся к выявленным нарушениям с пониманием, принимают меры к устранению в ходе проводимых проверок.

В случае выявления и не устранения нарушений требований пожарной безопасности в ходе проверок, будет осуществляться информирование руководства комитета образования Большереченского муниципального района, органов власти и прокуратуры, а к лицам, допустившим указанные нарушения, будут применяться меры административного воздействия

э в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Следует отметить, что в подобных случаях граждане, как правило, не привлекаются к административной ответственности, для которых предусмотрен минимальный штраф, а постановления выносятся в отношении должностных лиц (штраф 6-15 т.р.) или юридических лиц (штраф 150-200 т.р.).

Проводимые мероприятия позволят повысить общий уровень пожарной и общественной безопасности объектов, расположенных на территории Большереченского района, а также поспособствуют предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций.

На основании изложенного, предлагаю:

- продолжить проведение практических тренировок по срабатыванию системы АПС и СОУЭ, и по эвакуации детей и работников из образовательных учреждений;

- запретить при устройстве Новогодних ёлок использование электрических гирлянд без надлежащих сертификатов, а так же гирлянд с нарушениями требований ПБ;

- запретить при устройстве Новогодних ёлок использование

пиротехнических изделий, фейерверков, иных материалов и изделий, действие которых основано на присутствии открытого огня и т.д.;

- исключить факты загромождения путей эвакуации мебелью, технологическими станками и иными предметами, а так же закупоривание дверных щелей в дверных коробках монтажной пеной, ватой, ветошью. Так же исключить факты завешивания эвакуационных дверей;

- организовать дополнительную профилактическую работу по информированию детей о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних ёлок;

- обеспечить наличие журналов технического обслуживания системы АПС и СОУЭ рядом с приёмно-контрольным прибором системы АПС на каждом объекте защиты.

Начальник территориального отделения  
надзорной деятельности и профилактической работы  
по Большереченскому району управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Омской области  
майор внутренней службы



Матуся В.Н.